



شرکت ارتباطات سیار
MCCI

MCCI -2302 -Ver 1.0

استاندارد MCCI - 2302 - Ver 1.0

مشخصات عمومی سیستم تهویه
مراکز موبایل

بهمن ۱۳۸۴



مشخصات عمومی سیستم تهویه مراکز موبایل

۱. محل نصب سیستم پکیج در اجرای عملیات نصب تجهیزات اختلال ایجاد نکند.
۲. سیستم پکیج به سیستم برق اضطراری (دیزل ژنراتور) متصل باشد.
۳. سیستم پکیج در مقابل افزایش و کاهش ولتاژ شبکه محافظت شده باشد.
۴. طرح کابل کشی بگونه ای باشد که در مسیر جریان هوا قرار نگیرد.
۵. منافذی که به هر دلیل در سالن ایجاد شده اند میبایست عایق بندی شوند.
۶. قدرت سیستم پکیج متناسب با فضای سالن و تجهیزات نصب شده باشد.
۷. دما و رطوبت مطابق استاندارد و بر اساس توصیه سیستم باشد.
۸. استراکچر پکیج از کف کاذب جدا بوده و توسط لرزه گیر به کف اصلی متصل باشد.
۹. با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه خنک کننده های مناسب در نظر گرفته شود.
۱۰. برای سیستم پکیج سیستم پشتیبانی یا Standby در نظر گرفته شود.
۱۱. جریان هوا عموماً از پایین راکها وارد شده ولی چنانچه جریان هوا از بالا به پایین عبور کند مطابق نیاز سیستم طراحی گردد.
۱۲. پیش بینی های لازم برای تمامی لوله های عبوری (duct) و همچنین تغذیه برق جهت پکیج در نظر گرفته شود.